



INSTITUT ZA
ELEKTROPRIVREDU
ENERGY
INSTITUTE

Sektor za elektrotehniku
Zavod za visoki napon i mjerenja

Electrical Division
High Voltage and Measurements Department

POTVRDA O NOSTRIFIKACIJI TIPSKIH ISPITIVANJA
NOSTRIFICATION CERTIFICATE ON TYPE TEST

NC-0914/21

Datum Date	18.6.2021.	Omot spisa File number	8/111/21.IND
Naručitelj Customer	ETI Elektroelement d.o.o. Obrezija 5 SI-1411 Izlake, Slovenija		
Predmet nostrifikacije Notification object	Instalacijski prekidač ETIMAT 6, 230/400V, 50Hz tip B; 6-63A, tip C; 0,5-63A, izvedbe 1p, 1p+N, 2p, 3p, 3p+N; 6kA		
Proizvođač Manufacturer	ETI Elektroelement d.o.o. Obrezija 5 SI-1411 Izlake, Slovenija		
Način ispitivanja Test method	HRN EN 60898-1/2003+A11/2004+A12/2008+A13/2012		
Prema Izvještaju o nostrifikaciji br. According to Notification Report No.	NR-0914/21 od 18.6.2021.		
Zaključak Conclusion	Instalacijski prekidač ETIMAT 6 zadovoljava provedena tipska ispitivanja prema navedenoj normi.		
Potvrda vrijedi do Certificate is valid till	Promjene materijala ili konstrukcije, a najdulje 3 godine.		
Napomena Note	Ranije izdana potvrda NC-0833/18 IE-Zagreb prestaje važiti.		
Za sukladnost bilo kojeg proizvoda tipski označenog kao i ispitani uzorak odgovoran je proizvođač.	The responsibility for conformity of any product having the same designation with that tested rests with the manufacturer.		

Po ovlaštenju direktora IE
By the authority of the General Manager



INSTITUT ZA
ELEKTROPRIVREDU d.d.
Zagreb

1

dr. sc. Milutin Pavlica, dipl. ing. el.